

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
Номер КНМ: 29220061000200576404
Дата размещения в ФГИС ЕРКНМ: 26.01.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

163000 г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 63-30-02, e-mail: 29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1, тел.(81852)4-34-97,
e-mail: ogpn15arh@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области № 3 от «11» января 2022 г., в период с «13» января 2022 г. по «26» января 2022 г.,

начальником ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Волосатовым П.В., подполковником внутренней службы, старшим инспектором ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Минаевой А.В., старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МОУ ДО «ДЮЦ» Канукова Екатерина Алексеевна (справка отдела кадров администрации муниципального образования «Город Новодвинск»)

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требо- ваний по- жарной безопасно- сти	Отметка о выполне- нии
1.	Для складского помещения (пом. № 11, 12 2-го этажа согласно плана БТИ) руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Расчет категорий не представлен	п. 12 ППР в РФ	01.09.2022	
2.	Для складского помещения - архива (пом. № 33 2-го этажа согласно плана БТИ) руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Расчет категорий не предоставлен	п. 12 ППР в РФ	01.09.2022	
3.	Наружная лестница выхода из зального помещения (пом. № 75 1-го этажа согласно плану БТИ) не оборудована ограждением с перилами, высота лестницы более 45 см	ст. 3, 4 ФЗ № 123; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.09.2022	
4.	Внутренний водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании. По результатам испытаний пожарного крана на 3-м этаже на водоотдачу установлено, что расход воды составляет менее 2,5 л/с (Акт № 110 испытания противопожарного водопровода от 01.12.2021 АО ООО ВДПО)	ст. 3, 4 ФЗ № 123, п. 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020	01.09.2023	
5.	На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной	п. 54 ППР в РФ	01.09.2023	

	безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке сверх срока службы. Срок эксплуатации установленной на объекте системы противопожарной защиты более 10 лет			
6.	На объекте допускается эксплуатация лестницы, не отвечающей требованиям по пожарной безопасности. На конструкции металлической лестницы имеется разрыв металла (Протокол № 24 от 09.10.2021 АОО ООО ВДПО)	п. 17 ППР в РФ, ст. 3, 4 ФЗ № 123, п. 5.6 ГОСТ Р 53254-2009	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МОУ ДО «ДЮЦ»
Канукова Е.А.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальник ОНДиПР г. Новодвинска
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Архангельской области
подполковник внутренней службы
Волосатов П.В.



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР г. Новодвинска
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Архангельской области
старший лейтенант внутренней службы
Минаева А.В.



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)